

הערה:  
על הקבלן לבצע גישור בין אלמנטים מתכיים על הגג כגון יחידות מיזוג אוויר ודודי שמש, ובין טבעת הקליטה להארקת ברקים

